

# 國立清華大學「計通中心機房空調室外機安裝」 景觀審議公告

**工程物名稱：**計通中心機房空調室外機安裝

**位置說明：**綜二館A側一樓外牆

**用途：**為建置綜二館A側3F資訊機房空調，需裝設室外機，由於室外機量體較大無法就近安裝於3F窗框，又空調室外機不宜離室內機過遠，距離需為15公尺內，故預計安裝於綜二館大樓一樓外牆。安裝地點近藝術中心辦公室，本中心已與藝術中心協調完成，目前本案已完成採購將進入建置階段。

**工程範圍或量體：**綜二館A側一樓外牆

**公告期間：**109年7月30日起至109年8月12日止

**閱覽處：**綜二大大樓計通中心（電話:5731105、涂先生）

**總務處營繕組網頁：**

<http://construc.site.nthu.edu.tw/p/403-1167-7703.php?Lang=zh-tw>

**意見之送達期限：**109年8月12日17:00前

**收受意見之地點：**綜二大大樓計通中心(電話:5731105、涂先生，意見回覆表詳如附件，匿名文件不予受理)

**需用綠地面積及綠地目前狀況：**無

**施工範圍內或週圍之樹木狀況：**無

**說明：**

- 一、依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理。
- 二、本校教職員生對公告事項有意見者，應於公告期間內，檢具事實及理由，透過委員會委員提出異議。委員會應針對異議，於公告期滿五日內，開會審議之。委員會認定其異議為無理由者，應以出席人數二分之一之多數表決通過不予受理。公告期滿無異議或異議由委員會諭不受理之工程計畫即完成本審議規則之審議程序。

# 附圖

